

**Информация по «Схеме теплоснабжения городского поселения Излучинск
Нижневартовского района ХМАО-Югры».**

1. Стр.16, таблица 1.3 заменить на:

<i>Котельная Новая с. Большештархово</i>		
КВСА-2 (ОКТАН)	водогрейный	1
Lavart 2000P	водогрейный	3

2. Стр.16, Таблица 1.4 заменить на:

Наименование котлоагрегата	Тепловая мощность, Гкал/ч		
	Установленная	Располагаемая	Отклонение
Теплофикационной бойлерной	280,0	142,7	-137,3
Отопительная пусковая котельная	336,0	223	-113,0
котельной КЖП	142,0	91	-51
Котельная Новая с. Большештархово	6,88	6,88	0,0
Сумма	764,88	463,58	-301,3

3. Стр.17, Таблица 1.5 заменить на:

Наименование теплоисточника	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Расход тепла на собственные нужды		Расход тепла на хозяйственные нужды		Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
		Гкал/ч	т/ч	Гкал/ч	т/ч	
ГРЭС и ОПК, КЖП	456,7	68,8	0	14,6	0	356,7
Котельная Новая, с. Большештархово	6,88	0,2	8,9	0	0	6,68
Сумма	463,58	69,0	8,9	14,6	0	363,38

4. Стр.17, Таблица 1.7 заменить на:

Группа оборудования	Тип и марка оборудования	Наработка с начала эксплуатации, час	Год достижения паркового ресурса
Блоки 800 конденсационные	ТГМП-204ХЛ	199271	2033
Блоки 800 конденсационные	ТГМП-204ХЛ	133274	2043
Парогазовые блоки	П-143	57527	2054
Отопительная пусковая котельная	ГМ-50	41090	2019
	ГМ-50	40626	2019
	ГМ-50	44844	2020
	ГМ-50	39696	2021
	КВГМ-100	31871	2010
	КВГМ-100	21797	2010
Котельная жилого поселка	ДЕ-25-14ГМ	50207	2010
	ДЕ-25-14ГМ	50067	2010
	ДЕ-25-14ГМ	39696	2012
	КВГМ-50	39344	2002
	КВГМ-50	37495	2004
Котельная Новая с. Большештархово	Lavart-2000P	-	2038
	Lavart-2000P	-	2038
	Lavart-2000P	-	2038
	КВСА-2 (ОКТАН)	12336	2035

5. Стр.20, Таблица 1.9 заменить на:

Теплоисточник	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	Среднегодовая загрузка оборудования, Гкал/ч	Фактическая максимально-часовая тепловая нагрузка со среднечасовым ГВС и тепловыми потерями, Гкал/ч	Коэффициент использования располагаемой мощности при фактическом теплоснабжении
НВГРЭС и ОПК, КЖП	456,7	34	70,8	15,5%
Котельная Новая	6,88	1,0	2,1	16,4%
Сумма	469,5	35	72,9	15,5%

** только в межотопительный период*

6. Стр.40, Таблица 1.25 заменить на:

Теплоисточник	Тепловая мощность, Гкал/ч		Расход тепла на собственные нужды		Расход тепла на хозяйственные нужды		Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч	Договорные нагрузки и потребителей с тепловыми потерями, Гкал/ч	Фактическое теплоснабжение с тепловыми потерями, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	
	установленная	располагаемая	Гкал/ч	т/ч	Гкал/ч	т/ч				При договорной нагрузке	При фактическом теплоснабжении
НВ ГРЭС, ОПК	758	456,7	68,8	0	14,6	0	356,7	83,8	68,8	272,9	287,9
Котельная с. Большетархово	6,88	6,88	0,2	8,9	0	0	6,68	2,1	2,1	4,38	4,38
Сумма	764,88	463,58	69,0	8,9	14,6	0	363,38	85,9	70,9	277,28	292,28